



Urząd Miejski w Kozienicach

Ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia

W nawiązaniu do wniosku z 2006-10-16 L. dz. 587/04 określamy warunki przyłączenia dla zasilania kamer Monitoringu Miasta Kozienice na moc przyłączeniową - 1 kW.

- Miejscem przyłączenia będzie:
 - słup nr 4/5 linii n.n. „Kozienice Ceramika” dla kamery montowanej na słupie przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sportowej,
 - słup nr 10 linii n.n. „Kozienice Ceramika” dla kamery montowanej na słupie przy ul. Warszawskiej,
 - słup nr 4/7 linii n.n. „Kozienice Ceramika” dla kamery montowanej na słupie przy skrzyżowaniu ulic Głowaczowskiej i Sportowej,
 - słup krańcowy linii n.n. „Kozienice Zdziczów” dla kamery montowanej na słupie przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Świerkowej.
- Odbiorca zostanie zakwalifikowany do VI grupy przyłączeniowej.
- Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą zaciski prądowe na:
 - na słupie nr 4/5 linii n.n. „Kozienice Ceramika” dla kamery montowanej na słupie przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sportowej,
 - na słupie nr 10 linii n.n. „Kozienice Ceramika” dla kamery montowanej na słupie przy ul. Warszawskiej,
 - na słupie nr 4/7 linii n.n. „Kozienice Ceramika” dla kamery montowanej na słupie przy skrzyżowaniu ulic Głowaczowskiej i Sportowej,
 - na słupie krańcowym linii n.n. „Kozienice Zdziczów” dla kamery montowanej na słupie przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Świerkowej.
- Połączenie z siecią instalacji objętej wnioskiem wewnętrzną linią zasilającą wykonaną przewodem dobranym do obciążenia i spadku napięcia.
- Rozliczenie za korzystanie z energii elektrycznej nastąpi na zasadach określonych dla grupy taryfowej R(ryczałtowo) wg. Tabeli stawek opłat i cen obowiązującej Taryfy dla energii Elektrycznej ZEORK S.A..
- Zabezpieczenia główne o prądzie znamionowym dobranym do obciążenia.
- Dostarczanie energii będzie się odbywać w warunkach standardowych.
 - w instalacji odbiorczej klienta powinny być zastosowane ograniczniki przepięć.
- Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „Kozienice Ceramika”, „Kozienice Zdziczów”, pracuje w układzie TN-C.
- Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.
- Prace związane z wykonaniem przyłączenia będą realizowane przez ZEORK S.A. na zasadach określonych w umowie o przyłączenie, której wstępny projekt załączamy do niniejszych warunków.
- Zasady realizacji warunków oraz projektowany koszt wykonania przyłączenia określony zostanie w umowie o przyłączenie.

W celu zawarcia umowy prosimy o osobisty kontakt w siedzibie RZE Kozienice.

Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 11

godziny przyjęć klientów : 7³⁰ – 14⁰⁰ w pokoju nr 6

Biuro Obsługi Klienta. tel. 0(48) 611-86-25; 0(48) 614-23-93

Podpis:

Załącznik: projekt umowy o przyłączenie.

DYREKTOR
Rejonowego Zakładu Energetycznego
Kozienice
mgr inż. Kazimierz Goliński