

Sprostowanie

**Sprostowanie wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2008-04-10 i zarejestrowane pod numerem 97140/2008**

„Wykonanie I etapu lodowiska o sztucznym systemie mrożenia na terenie kompleksu Kozienickiego Centrum Kultury , Rekreacji i Sportu przy ul. Legionów 4 w Kozienicach”

Ogłoszenia zamieszczonego przez Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka, 26-900 Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30, tel. 048 6117200, fax. 048 6117202 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 60787/2008.

W ogłoszeniu jest:

1. Zakończenie robót i protokół odbioru - wymagane uruchomienie lodowiska.
2. Nie jest jednoznacznie określony zakres wykonania dokumentacji powykonawczej.

Powinno być:

1. Z uwagi na przewidywany letni termin wykonania, zakres zakończenia robót i protokół odbioru nie przewiduje efektu końcowego, tzn. rozruch odbędzie się bez wylewania wody i uzyskania tafli lodu.
2. Dokumentacja wykonawcza dotyczy robót z zakresu I etapu lodowiska.