






UKŁAD PODSTAWOWY




synchronizacja czasu
zegar frankfurcki



UKŁAD REZERWOWY



Listwa pomiarowa
WAGO
847- 436/230-001
przystosowana
do plombowania



zasilanie z rozdzielni
stacyjnej niższego napięcia

L1
L2
L3
N
PE

ZASILANIE

Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej:

- przekładniki IMSa 300/5 A, kl. 0,5, $S_n=5$ VA,
- obwody prądowe - DY2,5mm²
- obwody napięciowe - DY1,5mm²

		PRACOWNIE BADAWCZO PROJEKTOWE erosystem Spółka z o.o. w Zielonej Górze 65-364 ZIELONA GÓRA, ul. KOZUCHOWSKA 20C, Tel. (Fax): +48 68 456-33-00(13)					
ZAMAWIAJĄCY	GMINA KOZIENICE, ul. PARKOWA 5, 26-900 KOZIENICE						
NAZWA ZADANIA I ADRES	PROJEKT BUDOWLANY LINII SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU – WYŚPISKO KOMUNALNE W KOZIENICACH.						
OB. IKT	LINIA ZASILAJĄCA SN I STACJA TRANSFORMATOROWA						
FAZA ZADANIA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SPECJALNOŚĆ	NR URZĄDZENIA	DWA	PDP
SKALA/DWA	SERIEŃ 2007 R	KIER. ZESPOŁU	mgr inż. P. PILCZYŃSKI	INST. ANT.	5/9/09	02.07	
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKTANT		mgr inż. J. Kucharczyk	INST. BEKTR.	Wz-346/02	02.07	
SCHEMAT UKŁADU POMIAROWEGO.			OPRACOWAŁ			02.07	
			SPRACOWAŁ			02.07	
NR UMOWY			1/59/PT/2006		NR RYSUNKU		
			R - PB -		- E - 0 - 5 - OA		
WZGLĘDNE PŁASZCZYZNY			KOD DOK.		KOD ZAK.		WZGLĘDNE PŁASZCZYZNY