

INSTALACJA ODGROMOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM - (SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE)



Unsettled.

...awiację na dachu i na kominach wykonac drutem DFe/Zn 8mm
... na uchwytach odstępowych.

...y pionowe na ścianach wykonac drutem DFe/Zn 8mm w rurach PVC28 układanych w warstwie ocieplającej.

• Złoty Zł montować na wysokości 1,6-1,7m nad terenem
• Wykonek drzwi z wkładkami. Obudowa wewnątrz typu OW/m 200x250mm.

1. Zliczanie elementów wykoneanych płaskownikami 30x4 i w miejscach wskazanych na rzucie wyprowadzić na zewnatrz do wysokości 1,6-1,7m

PRACOWNIA PROJEKTOWA - "MAXPOL" ul.Żeromskiego 51a				
INWESTOR:	URZĄD MIASTA - KOZIEŃCIE			Nr rys.
OBIEKT:	ul. PARKOWA 2 SALA GIMNASTYCZNA Z ŁĄCZNIKIEM			3
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	Szkoła Podstawowa w Janikowie INSTALACJA ODGROMOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM			Skala: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	Inż. DARIUSZ KUBAT			Upr.bud 62/27/7
SPRAWDZIŁ:				