

pom. 0.6	Q = 1090w	C11 - 60	L = 900	szt.1
pom. 0.7	Q = 360w	C11 - 45	L = 400	szt.1
pom. 0.8	Q = 1260w	C11 - 60	L = 1000	szt.1
pom. 0.9	Q = 670w	C11 - 60	L = 600	szt.1
pom. 0.10	Q = 380w	C11 - 45	L = 400	szt.1
pom. 0.11	Q = 1080w	C11 - 60	L = 800	szt.1
pom. 0.12	Q = 1350w	KONWEKTOR wentyl. UWK		
pom. 0.13	Q = 1370w	C11 - 60	L = 1100	szt.1
pom. 0.14	Q = 1400w	C11 - 60	L = 1100	szt.1
pom. 1.15	Q = 1350w	C11 - 60	L = 600	szt.2
pom. 1.16	Q = 15560w	C11 - 60	L = 1600	szt.8

4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

4.1 Woda zimna

Woda do projektowanych przyborów sanitarnych przy sali gimnastycznej doprowadzić z istniejącej instalacji w budynku szkoły.

Instalację wodociągową wykonać z rur stalowych ocynkowanych, lub z rur miedzianych lub z tworzywa sztucznego. Przewody prowadzić w posadzce przyziemnej z podejściami do przyborów (baterii) od dołu. Na podejściach do punktów czerpalnych zastosować zwory odcinające kulowe.