

NP. – 2 szt. 4,5

Wywiew przez wywietrznik dachowy WLO – 250 ustawiony na dachu budynku.

6.4 Pom. szatni nr. 0.12

Kubatur pom. $V = 134\text{m}^3$

Ilość wymian $n = 3$ w/h

Ilość powietrza $V_p = 134 \times 3 = 402\text{m}^3/\text{h}$

ANDRZEJ CZEC
upr. bud. w zakresie instalac
sanitarnych Nr 23241/7-1
Nr B1/A-III-83/86/88
§ 2 u. 2 pkt 2, § 13 u. 1 pkt 4 lit. a
§ 7, § 5 u. 2

Nawiew przez zastosowanie konwektora wentylatorowego UWK.

Wywiew przez wywietrzak dachowy WLO – 250 ustawiony na dachu budynku.

6.5 Sala ćwiczeń pom. nr. 0.4

Kubatura pom. $V = 80\text{m}^3$

Ilość wymian $n = 4$ w/h

Ilość powietrza $V_p = 80 \times 4 = 320\text{m}^3/\text{h}$

Nawiew przez zastosowanie nawietrzaków podokiennych „DARCO NP. -2” szt.4.

Wywiew przez wywietrzak dachowy WLO – 250 ustawiony na dachu budynku.

6.6 Sala siłowni pom. nr. 05

Kubatura pom. $V = 82\text{m}^3$

Ilość wymian $n = 4$ w/h

Ilość powietrza $V_p = 82 \times 4 = 328\text{m}^3/\text{h}$

Nawiew przez zastosowanie nawietrzaków podokiennych „DARCO NP. – 2” szt. 4.