



REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOZIENICE

ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym
KRS 0000269894
Sąd Rejonowy w Kielcach
NIP 7010049230

ul. Przemysłowa 11
26-900 KOZIENICE
Kapitał zakładowy 1 875 031 050 zł

tel. 048. 611 86 00
fax: 048. 611 86 06
<http://www.zeork.com.pl>

Ldz. 280/2008

Kozienice 2008-02-19

Energetyka Biuro Projektów Ul. Żeromskiego 31 26-600 Radom

dotyczy: pisma znak BP/24/08 z dnia 05-02-2008 w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę istniejących urządzeń energetycznych kolidujących z projektowaną ulicą w m. Kozienice od ul. Skłodowskiej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

Odpowiadając na pismo w sprawie przebudowy urządzeń energetycznych Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice informuje, że wyraża zgodę na przebudowę istniejących linii energetycznych pod warunkiem wykonania własnym kosztem i staraniem następujących prac:

1. Przebudować istniejące linie oświetleniowe i rozdzielcze kablowe niskiego napięcia w ulicy kolidujące z projektowaną drogą.
 - Istniejące linie n.n. zasilane są ze stacji „Kozienice T-4”.
 - Linie wykonać jako kablowe poza projektowaną jezdnią.
 - Na istniejące kable 0,4 kV przewidzieć przepusty dwudzielne na odcinkach projektowanego poszerzenia drogi i chodników- przedłużenie istniejących przepustów.
2. Przebudować istniejące linie kablowe średniego napięcia kolidujące z projektowaną drogą.
 - Istniejące linie 15 kV realacji „Kozienice T-4”- „Kozienice T-5” oraz „Kozienice T-4”- „Kozienice T-6”-
 - Linie wykonać jako kablowe poza projektowaną jezdnią.
 - Na istniejące kable 15 kV przewidzieć przepusty dwudzielne na odcinkach projektowanego poszerzenia drogi i chodników- przedłużenie istniejących przepustów.
3. Modernizowane oświetlenie uliczne wykonać kablem o przekroju dobranym do obciążenia i spadku napięcia zasilając ze stacji "Kozienice T-4".
4. Dostosować szafę oświetleniową w stacji transformatorowej "Kozienice T-4". Istniejący układ pomiarowy oraz układ sterowania oświetleniem ulicznym dostosować do poboru mocy.
5. Wielkość i rodzaj opraw należy dobrać do charakteru oświetlanej drogi.
6. Na powyższą przebudowę należy opracować projekt budowlany i uzgodnić w RZE Kozienice przed przystąpieniem do prac.
7. Ważność warunków przebudowy linii energetycznej określa się na okres 2 lat.

Całość prac winna wykonać osoba lub firma posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w zakresie elektroenergetycznym. Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej niezbędne do wykonania projektów należy uzyskać w siedzibie RZE Kozienice, ul. Przemysłowa 11, Oddział Urządzeń Sieciowych.

Roboty na urządzeniach RZE Kozienice powinny być wykonywane pod nadzorem pracownika RZE Kozienice.

Przed włączeniem do sieci całość inwestycji podlega odbiorowi przez komisję techniczną RZE Kozienice po wcześniejszym przedłożeniu dokumentacji powykonawczej.

2008.02.19
Rejonowy Zakład Energetyczny
KOZIENICE
Kierownik Biura Projektów
mgr inż. Andrzej Salsczak